

Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas
No. COESVI-I3-CA-007-2022
Construcción De 30 Cuartos para Baño
En el Municipio de Durango, Dgo., Zona 1

ACTA DE FALLO

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las **12:00 horas**, del día **27 de Mayo del 2022**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Operativa de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, el C. Arq. Jorge A. Martínez Roldan, Director Operativo de la COESVI, así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas indicada al rubro.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios de las posturas aceptadas quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS (SIN IVA)	TIEMPO DE EJECUCION
GRUPO PESCADOR VALLES, SA DE CV.	\$1'895,156.40	70 DIAS NATURALES
LEOPOLDO RUIZ MIER	\$1'896,001.50	70 DIAS NATURALES
GIANCARLO NUÑEZ AISPURO	\$1'894,345.50	70 DIAS NATURALES

*Se integra la evaluación detallada de las propuestas económicas aceptadas.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se da lectura al siguiente Fallo:

La proposición conveniente para la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para esta licitación, es la presentada por el C. **GIANCARLO NUÑEZ AISPURO**

Por lo que se otorga el fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$1'894,345.50 (Un Millón Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 50/100 MN)** más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **11:00 horas** del día **02 de Junio del 2022** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista y **éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.**

Se procede a la entrega del Acta de Fallo para dar cumplimiento al Artículo 41 de la Ley antes citada.

Se da por terminado el presente **Acto a las 12:15 horas**, firmando lo que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO.


ARQ. JORGE A. MARTÍNEZ ROLDAN
DIRECTOR OPERATIVO.



Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas
No. COESVI-I3-CA-007-2022
Construcción De 30 Cuartos para Baño
En el Municipio de Durango, Dgo., Zona 1

ACTA DE FALLO






ARQ. CARLOS A. OROZCO GALVAN.
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS, PROYECTOS Y LICITACIONES

POR LA SECOED:

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PARTICIPANTES:

NOMBRE DE LA EMPRESA / PERSONA FISICA Y REPRESENTANTE	FIRMA
LEOPOLDO RUIZ MIER	
GIANCARLO NUÑEZ AISPURO	
Gerardo Pescador S. GRUPO PESCADOR VALLES, SA DE CV.	





NO. LICITACIÓN	COESVI-I3-CB-007-2022
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. ZONA 1
FECHA:	24/05/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	70 DÍAS CALENDARIO

REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

CONTRATISTA: ING. GIANCARLO NÚÑEZ ASIPURO	
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES
CONTRATISTA: GRUPO PESCADOR VALLES, S. A. DE C. V.	
OBSERVACIONES:	<p>ANEXO PE-6 EN EL PIE DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTA CARGOS ADICIONALES PRESENTA CARGOS ADICIONALES DE 0.58% DEBE SER 0.50% O 0.5025%.</p> <p>CONCEPTO 3.1.- PISO DE CONCRETO. NO PRESENTA MATERIAL INERTE, PARA RELLENO DE 10 CM. SOLICITADO.</p> <p>CONCEPTO 4.1.- LOSA DE CONCRETO. PRESENTA EN SU ANALISIS UNA CANTIDAD INSUFICIENTE DE CONCRETO DE 0.088 M3 POR METRO CUADRADO, PARA UNA LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR (DEBE SER AL MENOS 0.10 M3 + DESPERDICIO).</p> <p>CONCEPTO 5.2.- MATERIAL ELECTRICO. PRESENTA CANTIDADES DE MATERIAL INSUFICIENTE COMO POLIDUCTO ELECTRICO 4 ML.</p> <p>CONCEPTO 8.3.- ENLADRILLADO EN AZOTEA. NO PRESENTA LECHADA DE CEMENTO GRIS-ARENA-AGUA EN SU ANALISIS</p> <p>CONCEPTO 8.5.- RECUBRIMIENTO EN MURO CON LOSETA CERAMICA. NO PRESENTA BOQUILLA O JUNTA ANTIHONGOS EN SU ANALISIS</p> <p>CONCEPTO 8.6.- RECUBRIMIENTO EN PISO CON LOSETA CERAMICA. NO PRESENTA BOQUILLA O JUNTA ANTIHONGOS EN SU ANALISIS</p> <p>CONCEPTO 9.1.- BAJADA PUVIAL. NO PRESENTA ARMEX 12X12-4 SOLICITADO EN LA TARJETA.</p>



NO. LICITACIÓN	COESVI-I3-CB-007-2022
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. ZONA 1
FECHA:	24/05/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	70 DÍAS CALENDARIO

REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

CONTRATISTA: ING. LEOPOLDO RUIZ MIER	
OBSERVACIONES:	<p>ANEXO PE-6 EN EL PIE DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTA CARGOS ADICIONALES PRESENTA CARGOS ADICIONALES DE 0.61% DEBE SER 0.50% O 0.5025%.</p> <p>CONCEPTO 3.1.- PISO DE CONCRETO. NO PRESENTA MATERIAL INERTE, PARA RELLENO DE 10 CM. SOLICITADO.</p> <p>CONCEPTO 4.1.- LOSA DE CONCRETO. PRESENTA EN SU ANALISIS UNA CANTIDAD INSUFICIENTE DE CONCRETO DE 0.088 M3 POR METRO CUADRADO, PARA UNA LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR (DEBE SER AL MENOS 0.10 M3 + DESPERDICIO).</p> <p>CONCEPTO 5.2.- MATERIAL ELECTRICO. PRESENTA CANTIDADES DE MATERIAL INSUFICIENTE COMO POLIDUCTO ELECTRICO 4 ML.</p> <p>CONCEPTO 8.3.- ENLADRILLADO EN AZOTEA. NO PRESENTA LECHADA DE CEMENTO GRIS-ARENA-AGUA EN SU ANALISIS</p> <p>CONCEPTO 8.5.- RECUBRIMIENTO EN MURO CON LOSETA CERAMICA. NO PRESENTA BOQUILLA O JUNTA ANTIHONGOS EN SU ANALISIS</p> <p>CONCEPTO 8.6.- RECUBRIMIENTO EN PISO CON LOSETA CERAMICA. NO PRESENTA BOQUILLA O JUNTA ANTIHONGOS EN SU ANALISIS</p> <p>CONCEPTO 9.1.- BAJADA PUVIAL. NO PRESENTA ARMEX 12X12-4 SOLICITADO EN LA TARJETA.</p>

[Handwritten signature]
8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]