

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **10:00** horas del día **04 de julio de 2022**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en

- la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación por Convocatoria Pública **Nº 39061002-004-22**, correspondiente a los trabajos de **Remodelación del Alumbrado Ornamental de la Catedral de Durango, Zona Centro**.

- Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Séptima de las Bases de Licitación de la obra en referencia, donde se les solicitó a los participantes la formulación de un cuestionario sobre las dudas que hayan surgido una vez que revisaron las Bases de Licitación, a lo que la convocante establece que no se recibió cuestionario alguno, más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. En el catálogo de conceptos se elimina el renglón con clave #L SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGLETA 24 LEDS 90-277VCA ANODIZADO + GRAFITO 3000K ELÍPTICA 14X34° PARA USO EXTERIOR EN APLICACIONES DE PAISAJISMO Y ARQUITECTÓNICAS CON TECNOLOGÍA LED DE 60 WATTS INCLUYENDO CONSUMO DE DRIVER, CON FLUJO LUMINOSO MINIMO INICIAL DE 3146 LM CON UNA FUENTE ELECTRÓNICA DE .60 MA Y UNA EFICACIA MÍNIMA DE 52 (LM/W), TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA PROMEDIO (CCT) DE 3000K, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) MÍNIMO DE 80, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65 PARA EL MÓDULO LED, RANGO DE VOLTAJE DE 90 A 277 VOLTS 60 HZ, PESO NO MAYOR A 4.15 KG Y DIMENSIONES DE 1270 MM DE LARGO Y 65 MM DE ANCHO, ÁNGULO DE APERTURA DE 14X34°, CON VIDA MAYOR A 50,000 HORAS A 40°C, CERTIFICADO DE CALIDAD EN BASE A LA NOM-030-ENER-2016 O EN SU CASO COMPROBANTE DE CERTIFICADO, GARANTÍA DE 1 AÑO, DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO DE 3MM, CUERPO DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. INCLUYE ESTUDIO DE ILUMINACIÓN CON CALCULOS FOTOMETRICOS, INSTALACIÓN, TRABAJOS EN ALTURA, TIJERAS, CONEXIÓN HASTA REGISTRO, CONECTOR GLANDULA CONTRA LA HUMEDAD, AISLAMIENTO CON CINTA DE VINILO Y CINTA AUTOFUSIONABLE, MONTAJE, PRUEBA, PINTURA DE CARCASA EN COLOR CANTERA TIPO ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- II. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **11 de julio de 2022 a las 09:30 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán **presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en la Coordinación de Licitaciones y Contratos**, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.


Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-020-21

- III. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.
- IV. Los documentos que presenten los participantes, deberán de contener la totalidad de los datos solicitados y establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, por lo que se recomienda a todos y cada uno de los participantes que en la elaboración de sus propuestas tanto Técnica como Económica se apeguen estrictamente a lo señalado en las propias Bases de Licitación y sus Anexos, esto con la única finalidad de evitar el rechazo de las mismas.
- Sin otro particular se cierra la presente siendo las **10:20** horas del día **04 de julio de 2022**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO



C. Ing. Benjamín García Amaya
Supervisor de la D. M. O. P.



C. Arq. Carlos Fabián Pérez Maturino
Auditor de Obra de Contraloría Municipal

PARTICIPANTES:

1.- **Materiales Eléctricos de Durango, S. A. de C. V.**
C. Ing. Mario Genaro Sifuentes Lugo



Calle Gabino Barrera 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. 618 137 8200