

## DIRECCIÓN DE CAMINOS

### SEGUNDA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL 05 DE ENERO DE 2024 , EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 41 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA **SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO (SECOPE)**, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES: Y PERSONAL DE LA **S E C O P E**, PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO RELATIVO A LA LICITACIÓN No. CP-SECOPE-EST-DC-011-23, DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CALLE ATARDECER, EN EL FRACCIONAMIENTO RINCONADA SOL, EN VICTORIA DE DURANGO, DGO.**

### DESARROLLO

SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

SE HACE ENTREGA EN ESTE ACTO DE NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

EN LAS BASES DE LICITACIÓN DICE:

APERTURA SERÁ EL 08 DE ENERO DEL 2024 A LAS 10:00 HRS.

FALLO SERÁ EL 15 DE ENERO DEL 2024 A LAS 12:00 HRS.

FECHA DE CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2024

FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO: 23 DE JULIO DEL 2024.


DEBE DECIR: APERTURA SERÁ EL 12 DE ENERO DEL 2024 A LAS 10:00 HRS.

FALLO SERÁ EL 19 DE ENERO DEL 2024 A LAS 12:00 HRS.


FECHA DE CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2024

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO: 30 DE JULIO DEL 2024.

  
f SECOPEdgo  
SECOPEDurango  
WWW.DURANGO.GOB.MX



  
Del Parque y Loza s/n Col. Los Angeles C.P. 34000,  
Durango, Dgo. Teléfono: (618) 137 75 00  
secope@durango.gob.mx


FORMATOS.- LOS FORMATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA PODRÁN SER EN LOS QUE SE GENERAN POR SUS PROGRAMAS DE PRECIOS UNITARIOS, CON LA ÚNICA RESTRICCIÓN DE QUE DEBEN CONTENER TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR ESTA SECRETARÍA, CON EXCEPCIÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA (DOCUMENTO ECONÓMICO No E-3), QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO ENTREGADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN POR LA SECOPE. SE DEBERÁ INCLUIR UN CD CON LA PROPUESTA Y LOS FORMATOS DE MANERA DIGITAL. EL PRESENTARLO EN OTRO TIPO DE FORMATO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS.- PARA UNA MAYOR AGILIDAD DURANTE EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA E IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DEBERÁN SER INTEGRADOS PREFERENTEMENTE EN CARPETA TIPO FOLDER CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO CLARAMENTE IDENTIFICABLE, EVITANDO EL USO DE CARPETAS LEFORT O DE ARGOLLAS.


EN EL DOCUMENTO 1.- INCLUIR LA MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y ANTEFIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y SOBRE TODO EL DESIGNADO POR EL LICITANTE COMO RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBERÁN CONTAR CON UN MÍNIMO DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O QUE HAYAN REALIZADO DENTRO DEL MISMO PERIODO SIMILARES EN LONGITUD, CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA LICITACIÓN.

PERMISOS. - SE DEBERÁN TRAMITAR LOS PERMISOS NORMALES (CONSTRUCCIÓN, CNA, ETC.), EL LICITANTE GANADOR SERÁ RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES

  
f SECOPEdgo  
t SECOPEDurango  
w WWW.DURANGO.GOB.MX



  
Del Parque y Loza s/n Col. Los Angeles C.P. 34000,  
Durango, Dgo. Teléfono: (618) 137 75 00  
secope@durango.gob.mx





OBRA EXTRAORDINARIA. - LOS CONCEPTOS DE OBRA NO INCLUIDOS DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE CONSIDERARÁ COMO OBRA EXTRAORDINARIA, PARA ESTO SE GENERARÁN POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS PRECIOS CONDUCTENTES A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU ANÁLISIS Y TRAMITE ANTE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS Y DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA SECOPE DICHOS TRABAJOS DEBERÁN SER AVALADOS POR LA SUPERVISIÓN ANEXANDO LA COPIA DE BITÁCORA RESPECTIVA Y EL ANÁLISIS DE PRECIO EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.

TOPOGRAFÍA. - LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON BRIGADA DE TOPOGRAFÍA PERMANENTE EN OBRA PARA LLEVAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES INDICADOS EN PROYECTO; LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, ETC. SERÁN ENTREGADOS POR LA SUPERVISIÓN DE SECOPE, SIN EMBARGO, NO EXCLUYE AL CONTRATISTA DE REALIZAR EL REPLANTEO DE LOS TRAZOS Y NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO. POR OTRO LADO, ESTE CONCEPTO ESTA IMPLÍCITO EN LOS TRABAJOS.

FRENTES DE TRABAJO. - PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE LLEVARÁ EN FRENTES DE TRABAJO QUE CONJUNTAMENTE CON LA DEPENDENCIA Y EL LICITANTE GANADOR SE DEFINIRAN TANTO POR LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA COMO POR LA INDICACIÓN DIRECTA DE LA DEPENDENCIA.

EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ESPECIFICADO EN LAS NORMAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, NO SE PERMITIRÁ INICIAR LA OBRA HASTA QUE ESTE EL SEÑALAMIENTO COLOCADO EN LE SITIO ASI MISMO DEBERÁ CONTAR CON UN SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS POR LA CANTIDAD DE 2 MDP PARA EVITAR INCIDENTES CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA. LO ANTERIOR DEBE CONSIDERARLO DENTRO DE LOS INDIRECTOS.


  
SECOPEdgo  
SECOPEDurango  
WWW.DURANGO.GOB.MX



Del Parque y Loza s/n Col. Los Angeles C.P. 34000,  
Durango, Dgo. Teléfono: (618) 137 75 00  
secope@durango.gob.mx



EL LICITANTE EN EL DOCUMENTO T-4 PRESENTARÁ ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR EN ESTE ANEXO EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT E INFONAVIT CON FECHA POSTERIOR AL 10 DE ENERO DEL 2024, Y DEL IMSS DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2024, EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO "32-D" DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

#### RECOMENDACIONES

LEER BIEN LAS BASES DE LICITACION E INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y TOMAR EN CUENTA TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS MISMAS CON EL FIN DE QUE TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN ESTAS SEA PRESENTADA EN LA FORMA ESPECIFICADA (LA FALTA DE ALGUN DOCUMENTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION).

QUE EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE TENGA PLENO CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA HACER LAS ACLARACIONES PERTINENTES, YA QUE NO SE ACEPTARA RECLAMACIÓN O ACLARACIÓN POSTERIOR AL TERMINAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y/O ECONÓMICA)

ANTES DE CERRAR SUS SOBRES REVISAR LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA, TANTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA COMO EN LAS FIRMAS DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS (LA FALTA DE FIRMA SE CONSIDERA DOCUMENTO INCOMPLETO)

#### PREGUNTAS:

1. SOLICITAMOS NOS SEA ENTREGADO EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, INCLUYENDO PROYECTO TÉCNICO.

**R: SE ENTREGA EN ESTE ACTO PROYECTO EN FORMATO DIGITAL (CD)**

2. ¿CUAL ES LA UBICACIÓN DEL BANCO DE DESPERDICIOS DEL ADOQUÍN A RETIRAR O NOS PUEDE INDICAR LA DISTANCIA A CONSIDERAR PARA EL RETIRO?

**R: TALLER MECÁNICO DE SECOPE CARRETERA A MÉXICO KM. 1.5**

3. ¿QUE SECCIÓN TIENEN LAS GUARNICIONES?

**R: 18X 40X 15 CM**

4. ¿QUÉ ESPESOR SE REQUIERE PARA LAS BANQUETAS?

**R: 10 CM**

5. ¿SE NOS PUEDE PROPORCIONAR DETALLE DEL MURO DE CONTENCIÓN CON ZAPATA DE DESPLANTE?

**R: SE ANEXA EN EL PROYECTO**

6. ¿CUÁL ES EL ESPESOR PROMEDIO DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO DE AGUA POTABLE?

**R: DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONAGUA**

7. ¿EL SUMINISTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO 2X40A, ¿DEBE INCLUIR INTERRUPTOR GENERAL, CONTACTOR CON FOTOCELDA, TUBERÍAS Y BASE?

**R: SE ANEXAN NUEVOS CONCEPTOS EN CATALOGO**

8. ¿QUÉ ESPESOR DEBE TENER LA CAPA DE ARENA SOBRE LA QUE SE COLOCARÁN LOS ADOQUINES?

**R: 5 CM**

9. EL CONCRETO FLUIDO F'C=100 KG/CM2 (7M3) QUE USO SE LE DARÁ Y QUE TIPO DE ELEMENTOS FORMARÁ?

**R: SE USARÁ EN APROCHES**




10. EL CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE ACABADO PULIDO Y CON FIBRA DE POLIPROPILENO QUÉ ESPESOR PROMEDIO SE DEBEN CONSIDERAR?

R: 18 CM

SE CIERRA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS 10:45 HORAS DEL DIA Y FECHA SEÑALADOS.

POR LA SECOPE

ING. EDUARDO ORNELAS VÁZQUEZ

  
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
DE CAMINOS.



POR LAS EMPRESAS

ING. EFRAIN ALVAEZ ANDRADE

---

EDIFICACIÓN OBJETIVA, S.A. DE C.V.




---


GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V.



---

 SECOPEDgo

 SECOPEDurango

 WWW.DURANGO.GOB.MX



Del Parque y Loza s/n Col. Los Angeles C.P. 34000,  
Durango, Dgo. Teléfono: (618) 137 75 00  
secope@durango.gob.mx