



# REHABILITACION DE ALUMBRADO Y CONTACTOS EN LOCALES COMERCIALES



## DETALLE DE LOCALES


### ELECTRIFICACION DEL LOCAL

#### MODELO 1




NOTA:  
S. N. P. = SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.

#### MODELO 2



DE LA CONCENTRACION DE  
POSICION CORRESPONDIENTE

### DETALLE DE LOCAL MODELO 1




## REGISTRO SUBTERRANEO

DIMENSIONES DE REGISTRO TIPO 1: A=1m B=1.2m C=1m


DIMENSIONES DE REGISTRO TIPO 2: A=0.8m B=1m C=1m

REGISTRO CONSTRUIDO CON LADRILLO Y ENJARRE EN SUS PAREDES INTERNAS.

LA TAPA Y EL REGISTRO CUENTAN CON UNA INCLINACION PARA FACILITAR EL ENSAMBLE ENTRE ELLOS.



## CAMA DE DUCTOS



Profundidad del PVC ELECTRICO basada en la tabla 300-5 de la NOM-001-SEDE-2005 INSTALACIONES ELECTRICAS

## MODELO DE LOTE


### MODELO 1

ESTE ES EL MODELO ABIERTO PUES EN SU ESTRUCTURA SOLO SE CONTEMPLA EL AREA DE TRABAJO. LOCALIZADA A 70 cm DEL NIVEL DE PISO TERMINADO.



### MODELO 2

ESTE ES EL MODELO CERRADO PUES SU ESTRUCTURA ES SOLIDA PARA SOPORTAR LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL LOCAL.



Gobierno Municipal

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ

PRESENTE MUNICIPAL DE DURANGO

ING. JOSE JAVIER CHAVEZ CIRILIAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. CARLOS EMANUEL MARQUEZ MARTINEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION


### NOTAS GENERALES

1. TENER EN CUENTA: PAREDES DE REPARACIONES EN INTERIOR  
2. NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE LOS PLANOS  
3. LOS PLANOS DEBERAN VERIFICAR CON LOS CORRESPONDIENTES DE  
INSTALACIONES CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER CONSULTADA CON LA  
DIRECCION DE OBRAS Y LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
4. EL CANTONAMIENTO DE LOS PLANOS DEBERA SER VERIFICADO CON EL AREA  
COMPLETO DE PLANO CUALQUIER DUDA EN LA INTERPRETACION DE LOS PLANOS,  
DEBERA CONSULTAR CON LA DIRECCION DE OBRAS Y LA DIRECCION DE OBRAS  
MUNICIPALES  
5. TENER EN CUENTA: PAREDES DE VERIFICACION EN OBRAS CUALQUIER DISCREPANCIA  
DEBERA CONSULTAR CON LA DIRECCION DE OBRAS Y LA DIRECCION DE OBRAS  
MUNICIPALES  
6. TENER EN CUENTA: PAREDES DE VERIFICACION EN OBRAS CUALQUIER DISCREPANCIA  
DEBERA CONSULTAR CON LA DIRECCION DE OBRAS Y LA DIRECCION DE OBRAS  
MUNICIPALES

### LEYENDA

	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 x 75 W REHABILITADA
	CENTRO DE CARGA
	REGISTRO ELECTRICO
	TIERRA FISICA
	LOTE DE USUARIO
	CEDULA DE CAMBIO
	IDENTIFICACION DE CAMA DE DUCTOS
	LINEA DE CAMA DE DUCTOS
	LINEA DE ACOMETIDA MONOFASICA 1F-2H
	LINEA DE ACOMETIDA BIFASICA 2F-3H
	LINEA DE ACOMETIDA TRIFASICA 3F-4H
	LINEA DE ACOMETIDA DISPONIBLE

NO. DE REVISION	FECHA
REV. NO. 1	05/07/2024



ESCALA GRAFICA

PROYECTO: MERCADO EXCAVANTE JUAREZ ZONA CENTRO

PLANO: REHABILITACION DE ALUMBRADO Y CONTACTOS EN LOCALES COMERCIALES

LEVANTAMIENTO: DPTO. DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO (DMOP)

PROYECTO: DPTO. DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO

FECHA DE REVISION: REVISION NO. 1 | 05/07/2024

ACOTACION: METROS Y CENTIMETROS

ESCALA: SIN ESC.

EL-04

ELECTRICO

DEPARTAMENTO DE

ELECTRIFICACION DMOP