










# AGUSTIN MELGAR, NAZAS




- MATERIAL Y EQUIPO (TREN DE DESCARGA)
- 1 EQUIPO DE BOMBEO FOTOVOLTAICO CAPAZ DE PROPORCIONAR 18,000 L.P.D.
  - 2 VENDER UNA CARGA DINAMICA DE 80 METROS
  - 3 VALVULA DE EXPANSION DE AIRE DE 1/2" (2")
  - 4 MEDIDOR DE GASTO
  - 5 CABLETE DE 1/2" (2")
  - 6 VALVULA DE 1/2" (2")
  - 7 VALVULA DE 1/2" (2")
  - 8 VALVULA DE 1/2" (2")
  - 9 VALVULA DE 1/2" (2")
  - 10 VALVULA DE 1/2" (2")
  - 11 VALVULA DE 1/2" (2")
  - 12 VALVULA DE 1/2" (2")





## CASETA DE CLORACION



## DETALLE PUERTA DE ACCESO



## DETALLES DE CERCO PERIMETRAL



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

## DATOS DE PROYECTO

POBLACION CENSO OFICIAL (2010)	970	hab
POBLACION CENSO OFICIAL (2020)	1062	hab
POBLACION PROYECTO (2035)	1596	hab
DOTACION	150	l/hab/dia
APORTACION	120	l/hab/dia

## GASTOS DE PROYECTO

GASTO MEDIO ANUAL	2.771	ips
GASTO MÁXIMO DIARIO	4.156	ips
GASTO MÁXIMO HORARIO	9.559	ips

## SIMBOLOGÍA



## NOTAS:

ACOTACION EN METROS

ESC. LA QUE SE INDIQUE

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

DIRECTOR GENERAL:  
Ing. Yadira Graciela Narvóez Salas

GERENTE:  
Equipamiento de pozo

LOCALIDAD: AGUSTIN MELGAR,  
MUNICIPIO: NAZAS

REVISOR: Ing. YADIRA GRACIELA NARVOEZ SALAS  
APROBADO: Ing. YADIRA GRACIELA NARVOEZ SALAS

FECHA:  
JUL/25