

DURANGO, DGO., A 15 JULIO DEL 2019

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA N° 004
N° CP- SECOPE-EST-ED-003-19**

**CONSTRUCCIÓN DE CASA DÍA PARA EL ADULTO MAYOR UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO
VILLAS DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.**

UBICACIÓN: DURANGO

MUNICIPIO: DURANGO

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2019, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA SIN NÚMERO, COLONIA LOS ÁNGELES DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE **ING. ARMANDO LAZALDE LOERA** JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN, EL **ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS** SUPERVISOR DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CASA DÍA PARA EL ADULTO MAYOR UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.**

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL **ING. ARMANDO LAZALDE LOERA** JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN.

CONCEPTOS GENERALES:

- 1.- SE CONSIDERARÁ DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE CAMPO, LA PROTECCIÓN PEATONAL CIRCUNDANTE, A BASE DE BARROTE DE MADERA DE 2" X 4" O PTR A CADA 5.00 MTS, CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA DE PRECAUCIÓN, DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. ASÍ COMO DETERMINAR EL ÁREA Y ACCESOS DONDE SE CONCENTRARÁN LOS DIFERENTES MATERIALES.
- 2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 3.- NO SE AUTORIZA EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES NI LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO.
- 4.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASÍ COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, DEBIENDO DE INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

- 5.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.
- 6.- DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS (TOMANDO EN CUENTA LA BASE DE UNA LETRINA POR CADA 20 PERSONAS).
- 7.- SE ESTABLECE QUE EL TERRENO MOSTRADO EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 8.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERÁN APEGAR A LO INDICADO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.
- 9.- LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE DEBERÁN DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIENTEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGÚN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.
- 10.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT.
- 11.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE.
- 12.- LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DEBERÁ SER INCLUIDA EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
- 13.- EN SU PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. Y CONTAR CON ELLOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS.
- 14.- NO SE PERMITE TENER EN LA OBRA MATERIAL REVUELTO, SÓLO POR SEPARADO ARENA Y GRAVA.
- 15.- PARA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS Y MEZCLAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LOS AGREGADOS, DICHO LABORATORIO RECOMENDARÁ LOS PROPORCIONAMIENTOS ADECUADOS PARA DAR LAS RESISTENCIAS REQUERIDAS.
- 16.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR EN LA OBRA CON EL EQUIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE REVENIMIENTOS Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO Y MEZCLAS PARA LABORATORIO, LIMPIO Y DISPUESTO PARA CUANDO LA SUPERVISIÓN LO SOLICITE.
- 17.- LA TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE CONCRETOS EN EL CASO DE PREMEZCLADOS SERÁ DE DOS CILINDROS POR TROMPO DE 7 M3. PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y RESISTENCIA.
- 18.- EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS HECHOS EN OBRA SE DEBERÁ UTILIZAR MÁQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA Y EN SU COLOCACIÓN UTILIZAR VIBRADOR.



[Faint, illegible text at the bottom center, possibly a signature or stamp.]

12

18

7

- 19.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS.
- 20.- PARA LA REVISIÓN DE GENERADORES DE CONCEPTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR LA GARANTIA
- 21.- EN LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA DEBERÁ DE PRESENTAR LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES DEL ACERO A EMPLEARSE DADAS POR EL PROVEEDOR.
22. EN LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA DEBERÁ DE PRESENTAR LAS CERTIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE SOLDADURA DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES APLICANDO LAS PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES Y ULTRASONIDO DEPENDIENDO DEL TIPO DE SOLDADURAS.
- 23.- SE DEBERÁ CONTAR EN OBRA CON EQUIPO DE CASCOS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO CHALECOS PARA IDENTIFICACIÓN Y ARNESES DE SEGURIDAD.
- 24.- PARA LA REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES, SE DEBERÁN ANEXAR PRUEBAS DE COMPACTACIÓN EN LOS CONCEPTOS DE RELLENOS DE MATERIAL INERTE, PRUEBA DE RESISTENCIA EN CONCRETOS EN LAS QUE SE AVALE QUE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 25.- SI DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EXISTE ALGÚN DAÑO AL INMUEBLE A INTERVENIR SERA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATADA SIN COSTO PARA LA SECOPE.
- 26.- SE DEBERÁN ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA LAS PRUEBAS DE SOLDADURA, LÍQUIDOS PENETRANTES Y RADIOGRAFÍAS AVALADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO EN LA MATERIA.
- 27.-SE ENTREGARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES EN FORMA MAGNÉTICA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES Y CATALOGO DE CONCEPTOS, EL CUAL SUSTITUYE AL CONSIDERADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA SU EJECUCIÓN
- 28.- SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO UN DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB QUE COMNTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF (TECNICA Y ECONOMICA).
- 29.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO EXCEL.

CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

11



SECRETARÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS

11

LISTA DE ASISTENCIA

REPRESANTANTE

REPRESENTANTE

Ing. Gerardo Andres Ruiz

ING. EDUARDO M. BARRIENTOS

Имя Фамилия ЗАМЕТКА

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ING. ARMANDO LAZARDE LOERA

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN EDIFICACIÓN

ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA

Dgo

DURANGO, DGO. 15 DE JULIO DE 2019.

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA.


ING. ARTURO ENRIQUE SALAZAR MONCAYO
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE LOS ABAJO FIRMANTES, REPRESENTANTES ACREDITADOS DE LAS COMPAÑÍAS PARTICIPANTES, VISITARON EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONVOCATORIA N° 004 N°CP-SECOPE-EST-ED-003-19

CONSTRUCCION DE CASA DIA PARA EL ADULTO MAYOR UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO..

EMPRESA

REPRESENTANTE



ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SECOPE