



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado
Calle De la Loza 103, Fracc. Los Remedios
Durango, Dgo. C.P. 34100
Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx

DURANGO, DGO. A 06 DE FEBRERO DEL 2026

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LICITACIÓN No. CP-SECOPE-EST-ED-003-26

OBRA: REHABILITACION Y REGENERACION DEL PARQUE MORELOS Y SU ENTORNO (PRIMERA ETAPA) EN: GOMEZ PALACIO, DGO.

MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.

2^a JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2026, SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADA EN CALLE DE LA LOZA 103, FRACC. LOS REMEDIOS, DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. C.P. 34100, POR PARTE DE LA SECOPE ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ DIRECTOR DE EDIFICACION REGION LAGUNA, EL ING. ROBERTO RAMIREZ LÓPEZ, RESIDENTE DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA 2^a JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION Y REGENERACION DEL PARQUE MORELOS Y SU ENTORNO (PRIMERA ETAPA) EN: GOMEZ PALACIO, DGO.**

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ DIRECTOR DE EDIFICACION REGION LAGUNA.

CONCEPTOS GENERALES:

1.- EN LA PARTIDA DE AIRE ACONDICIONADO; EL CONCEPTO 72, **DICE:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TR. INCLUYE MONTAJE, ARRANQUE Y PRUEBAS. **UNIDAD PZA CANTIDAD 2.00**
DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TR. INCLUYE: KIT BASICO PAR INSTALACION CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 4 M. ENTRE UNIDAD Y CONDENSADORA, MONTAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA ELEVACION, BASE METALICA PARA SU INSTALACION YA SEA EN MURO EN CUBIERTA, MATERIALES MISCELANEOS, ARRANQUE Y PRUEBAS. **UNIDAD PZA CANTIDAD 2.00**



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado
Calle De la Loza 103, Fracc. Los Remedios
Durango, Dgo. C.P. 34100
Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx

2.- EN LA PARTIDA DE AIRE ACONDICIONADO; EL CONCEPTO 73, **DICE**: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN, INCLUYE: DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA, REJILLA DE EXTRACCIÓN, SOPORTE PARA EQUIPO, MONTAJE, ARRANQUE Y PRUEBAS; **UNIDAD PZA CANTIDAD 2.00**

DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE EXTRACCION DE 1 HP, INCLUYE: DUCTO DE LAMINA GALVANIZAD, REJILLA DE EXTRACCION, SOPORTE PARA EQUIPO, MONTAJE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; **UNIDAD PZA CANTIDAD 2.00**

3.- EN LA PARTIDA DE INSTALACION ELECTRICA; TABLEROS E INTERRUPTORES; PLANTA BAJA; EL CONCEPTO ELECT 8, **DICE**: SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO EN CAJA DE LAMINA 4X2" CON TUBO CONDUIT PVC USO PESADO. CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 2.5 MTS INCLUYE, CORTES PEGAMENTO Y CONECTORES, CABLEADOS SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARA EL CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE FASES; **UNIDAD PZA CANTIDAD 36**,

DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO EN CAJA DE LAMINA 4X2" CON TUBO CONDUIT P.D. CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 2.5 MTS INCLUYE: CORTES, CONEXIONES, CABLEADOS SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARA EL CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE FASES, Y SE DEBERA INSTALAR TIERRA AISLADA EN COLOR VERDE Y DESNUDA EN CADA CAJA. **UNIDAD SALIDA, CANTIDAD 36**

4.- EN LA PARTIDA DE SISTEMA DE TIERRAS PARA SUBESTACION; EL CONCEPTO P-MO-59; **DICE**: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC 4" USO PESADO; UNIDAD ML, CANTIDAD 8.

DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC 4" USO PESADO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO; UNIDAD PZA, CANTIDAD 8.

4.- ASI MISMO SE ESTABLECEN LAS NUEVAS FECHAS PARA EL DESARROLLO DE LA LICITACION QUE NOS OCUPA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FECHA PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES: EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 EN PUNTO DE LAS 10:00 HR. EN LUGAR INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION.

FECHA PARA COMUNICACIÓN DEL FALLO: ESTE SE DARA A CONOCER EL DIA 17 DE FEBRERO A LAS 12:00 HORAS. EN EL LUGAR INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION.

FECHA Y HORA PARA FIRMA DE CONTRATO: ESTE SERA EL 18 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 13:00 HRS. EN EL LUGAR INDICADO EN BASES DE LICITACION.

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 10 DE MARZO DEL 2026



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado
Calle De la Loza 103, Fracc. Los Remedios
Durango, Dgo. C.P. 34100
Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx

CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES

LISTA DE ASISTENCIA

COMPAÑÍA

REPRESENTANTE

GRUPO CONSTRUCCIONES DE DURANGO S.A. DE C.V.



POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ
DIRECTOR DE EDIFICACIÓN REGION LAGUNA

ING. ROBERTO RAMIREZ LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA