ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No I3P-SDAPA-043/2026

Acta que se formula, siendo las 12:00 horas del día 21 de Septiembre 2026, en el lugar citado, perteneciente a la Junta Convocada por el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado Municipio de Gómez Palacio, Dgo., de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación, en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. I3P-SDAPA-043/2026 cuyo objeto es: "REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR CIPRES PEREYRA DE 18" DE DIÁMETRO, POR AV. CIPRES PEREYRA DE HÉROE DE NACOZARI A AV. SAN IGNACIO EN LA COL. REVOLUCIÓN.", se reunieron en: las oficinas administrativas que ocupa el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Durango, ubicada en Av. Victoria 544 Norte, Col. Centro de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000, los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

El acto fue presidido por el Ing Verónica Teresa Galván Gómez , con el cargo de coordinador proyectos y programas , quien actúa a nombre y representación del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Durango, quien al inicio de esta junta comunico a los asistentes que de conformidad a las Bases de la Convocatoria, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la misma, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por si o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido dentro del plazo establecido en la convocatoria, en caso contrario, solo se les permitirá su asistencia como observadores absteniéndose de formular aclaración alguna.

El presidente del acto, dio inicio al mismo señalando en la Convocatoria las siguientes Aclaraciones derivadas de la Visita de Obra.

1. PREGUNTA DEL LICITANTE SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA.- – Respecto de las descargas domiciliarias que pudieran encontrarse relacionadas con la línea objeto de la presente licitación, se solicita aclarar si dentro de los trabajos considerados en el proyecto se contempla la ejecución de conexiones o descargas de tubería de 6" hacia la línea de 18" de diámetro.

RESPUESTA DE "EL SIDEAPA". – Se aclara que NO se contempla la ejecución de descargas nuevas de tubería de 6" hacia la línea de 18" de diámetro, toda vez que actualmente NO EXISTE TUBERÍA DE PASE O CONEXIÓN DE 6" A 18" que deba ser ejecutada como parte de los trabajos objeto de la presente licitación.

Asimismo, se precisa que el concepto considerado en el presupuesto relativo a "REPARACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS" corresponde exclusivamente a la reparación de las tomas y/o descargas existentes que, en su caso, resulten dañadas o afectadas como consecuencia de la ejecución de los trabajos, particularmente por las actividades de excavación y apertura de zanja para la instalación de la nueva tubería.

Por lo anterior, dicho concepto NO deberá interpretarse como la ejecución de nuevas descargas, ni como la instalación de tubería de pase de 6" a la línea de 18", sino únicamente como la reparación de las instalaciones existentes que pudieran resultar afectadas durante la ejecución de la obra.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No I3P-SDAPA-043/2026

El funcionario que preside este acto pregunta a los representantes de las empresas que asistieron a esta junta de aclaraciones si todas sus dudas y cuestionamientos les fueron resueltas satisfactoriamente.

Se informa que esta es la última Junta de Aclaraciones de la presente convocatoria a la Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas; Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia del acta en las oficinas del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Durango, ubicadas en Av. Victoria 544 Norte, Col. Centro de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, en donde se fijara copia de esta acta, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

No habiendo otro punto que hacer constar se cierra la presente acta siendo las 12:30 horas del día de su inicio y se firma para su constancia los que intervienen en la misma.

POR LOS CONTRATISTAS

NOMBRE DE LA EMPRESA	ASISTENTE	FIRMA
SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA	ING. SINTHIA MARTÍNEZ VÁZQUEZ	
SECO PROCESOS INTEGRADOS S.R.L. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ	
CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	ING. CRISTIAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	

POR EL SIDEAPA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ OCHOA.	SUPERVISOR DE SIDEAPA.	
ING. VERONICA TERESA GALVÁN GÓMEZ.	COORDINADORA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	

Av. Victoria 544 Nte. Zona Centro, Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000 Conmutador: 871 714 01 15 Atención usuarios: 871 715 69 69
CORAZÓN DE LA TRANSFORMACIÓN • EL CORAZÓN DE LA TRANSFORMACIÓN • EL CORAZÓN DE LA TRANSFORMACIÓN • EL