

LICITACION NO. CP-SECOPE-EST-ED-054-20

ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs. del día 26 de Enero del 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Armando Lazalde Loera, en su carácter de Director de Edificación, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-ED-054-20**; consistente en la Ejecución de la Obra: **MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE 5 DE FEBRERO DE LA CALLE HIDALGO A CALLE CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO (SEGUNDA CONVOCATORIA)**.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, la postura aceptada queda como sigue:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
<p>ING. SALVADOR FERNANDEZ QUIÑONEZ</p>	<p>SE DESECHA SU PROPUESTA NO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:</p> <p>DOCUMENTO 2</p> <p>CARTA COMPROMISO (ANEXO PE-2): INCORRECTO EN SU PRESENTACIÓN AL NO ESTAR DEBIDAMENTE REQUISITADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, AL NO MANIFESTAR EN EL DOCUMENTO 2 PUNTO NÚMERO 8 EL IMPORTE DEL CONTRATO, INDICADO CON NÚMERO Y EXPRESADO CON LETRA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HAYTO.NI/FISM-023/2020 CELEBRADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO IDEAL, DGO. DE FECHA 30 DE JUNIO 2020.</p> <p>DOCUMENTO 4</p> <p>ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (ANEXO PE-6): COMPLETO EN SU PRESENTACIÓN E INCORRECTO EN ALGUNOS DE LOS ANÁLISIS PRESENTADOS EJEMPLO: CONCEPTO CLAVE PRE-02 DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO 4 A 7 CMS DE ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECUPERACIÓN DE MATERIAL, ALMACENAMIENTO EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. EL ANÁLISIS PRESENTA EN LA PARTE DE MANO DE OBRA DOS PEONES CON UN RENDIMIENTO DE 4.12 Y 1.58 M3 POR JORNAL PARA DEMOLICIÓN, EL RENDIMIENTO PROMEDIO PARA ESTE CONCEPTO ES DE 25 M2 POR JORNADA; EN LA PARTE DE EQUIPO PRESENTA RETROEXCAVADORA CARGADOR PARA CARGA DE MATERIAL AL CAMIÓN CON UN RENDIMIENTO DE 10 M2 POR HORA, EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEBE SER 350 M2 POR HORA CONCEPTO CLAVE V-001 CENEFA DE CONCRETO PREMEZCLADO CON, ESTAMPADO: FRENCH GRANITE TY-12, TAMAÑO 33"X25.5", LOSA DE 20 CM DE ESPESOR F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10 X 10, CORTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN JUNTAS DE CONTROL, COLOR ENDURECEDOR GRAY BLENDER, DESMOLDANTE DARK GRAY BLENDER, SELLADOR BLENDER SEMI MATE 25% SOLIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CALAFATEO DE JUNTAS FRIAS, ACELERANTE A 3 O 7 DIAS SEGUN SEA EL CASO PRUEBAS DE CONTROL DE LABORATORIO CERTIFICADO POR LA SECRETARIA., AL ANÁLISIS LE FALTO INCLUIR EL REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, EN LA PARTE DE LOS MATERIALES DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO.</p> <p>CONCEPTO CLAVE V-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO VEHICULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO CON: ESTAMPADO: OLD BRICK RUNINGBONE TY-42 TB-42 TAMAÑO 16" X 36.25", LOSA DE 20 CM DE ESPESOR CONCRETO MR-48, CORTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN JUNTAS DE CONTROL, COLOR ENDURECEDOR GRAY BLENDER, DESMOLDANTE DARK GRAY BLENDER, SELLADOR BLENDER SEMI MATE 25% SOLIDOS, JUNTAS DE DILATACION TANTO TRANSVERSAL COMO, LONGITUDINAL SE HARAN CON VARILLA DOWELL SEGUN PLANO DE DETALLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, CALAFATEO DE JUNTAS FRIAS, ACELERANTE A 3 O 7 DIAS SEGUN SEA EL CASO,</p>

LICITACION NO. CP-SECOPE-EST-ED-054-20

	<p>PRUEBAS DE CONTROL DE LABORATORIO CERTIFICADO POR LA SECRETARIA., EL ANÁLISIS PRESENTA EN LA PARTE DE MANO DE OBRA CUDRILLA PARA CONCRETOS INCLUYE: 5 PEONES Y HERRAMIENTA . CON UN RENDIMIENTO DE 15.54 M2 POR JORNADA, EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEBE SER 32 M2 POR JORNADA.</p> <p>CONCEPTO CLAVE V-003 BANQUETA DE LOSETA DE PIEDRA PREFABRICADA DE CONCRETO CON: PRECAST GRANITE TECH PAVERS CR 30X60X4 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10 X 10, CONCRETO GRIS F'C=200KG/CM2, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 4 CM DE ESPESOR PARA TRAFICO PEATONAL, CEMENTO GRIS CON AGREGADO DE GRANITO BLANCO # 1, RETARDANTE SUPERFICIAL E-CON BLENDER, SUPERFICIE LAVADA CON POWER WASH, ACABADO CON DESBASTE SUPERFICIAL LIGERO, SELLADOR BLENDER SEMI MATE 25% SOLIDOS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO 1:5. BASE DE CONCRETO PARA LOSETA PREFABRICADA CON: CONCRETO GRIS NATURAL CON F'C=150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, CORTES DE JUNTAS DE CONTROL @ 3 M EN CADA SENTIDO, ACABADO RUGOSO., AL ANÁLISIS LE FALTO INCLUIR LA BASE DE CONCRETO PARA LOSETA PREFABRICADA CON: CONCRETO GRIS NATURAL CON F'C=150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, CORTES DE JUNTAS DE CONTROL @ 3 M EN CADA SENTIDO, ACABADO RUGOSO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO.</p> <p>CONCEPTO CLAVE FIR-01 FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 66/10-10 INCLUYE: TENDIDO, CIMBRADO, NIVELADO, ARMADO, COLADO, ACABADO REGLEADO. EL ANÁLISIS PRESENTA EN LA PARTE DE LOS MATERIALES CEMENTO GRIS CON UN COSTO DE \$ 3,462.03 PESOS POR TON, EL COSTO PROMEDIO ES DE \$ 2,979.31 POR TONELADA Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UN COSTO DE \$ 25.59 PESOS POR M2, EL COSTO PROMEDIO ES DE \$ 22.38 PESOS POR M2 ; CONCEPTO CLAVE HID-23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALVULAS DE COMPUERTA DE 100 MM 4" INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, EL ANÁLISIS PRESENTA EN LA PARTE DE LOS MATERIALES VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO CON UN COSTO DE \$ 1,133.76 PESOS POR PIEZA, EL COSTO PROMEDIO ES DE \$ 3,144.00 POR PIEZA. CONCEPTO CLAVE SITR-020 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y LUMINARIA MOD. SAAS MARCA ODIN POSTE DE 5 MTS. DE ALTO LUMINARIA LED DE 60 W. COLOR NEGRO PINTURA ANTIGRAFITI. EL ANÁLISIS PRESENTA EN LA PARTE DE LOS MATERIALES POSTE MODELO JUAREZ SENCILLO N 1501 PATENTE 23293 MARCA ODIN Y LUMINARIA SAAS, EL CONCEPTO ESPECIFICA QUE DEBE SER POSTE Y LUMINARIA MODELO SAAS MARCA ODIN POSTE DE 5 MTS. DE ALTO.</p> <p>CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN A LICITANTES. DESCALIFICACION DE LICITANTES POSTERIORMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA ECONOMICA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES: INCISO 1.- QUE CONTENGA UNO O VARIOS PRECIOS DESBALANCEADOS CON RESPECTO AL VALOR DEL MERCADO. INCISO 2. QUE HAYA OMITIDO LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN DATO O DOCUMENTO SOLICITADO. INCISO 4.- CUANDO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO NO CONCUERDE CON CADA UNO DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS. INCISO 7.- QUE NO SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE FONDO O DE FORMA DETERMINADOS EN ESTAS BASES.</p> <p>SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN; QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEA FACTIBLE A REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.</p>
GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A DE C.V.	\$ 12'134,882.79
CONCRETODO NARA, S.A DE C.V.	\$ 14'653,212.45

LICITACION NO. CP-SECOPE-EST-ED-054-20

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero y cuarto de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director de Edificación da lectura al siguiente Fallo:


La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa: **GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A DE C.V.**

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 12'134,882.79 (doce millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos 79/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las 13:00 hrs. del día del día 27 de Enero del presente año, para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Armando Lazalde Loera, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:




C. Ing. Armando Lazalde Loera
Director de Edificación



C. Lic. Crystal Garcia Enríquez
Representante de la Dirección Jurídica

PARTICIPANTES:

1. GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A DE C.V.
C. HECTOR JAVIER SALAZAR VAZQUEZ



HECTOR JAVIER SALAZAR VAZQUEZ

4. CONCRETODO NARA, S.A DE C.V.
C. ING. J. RAUL NAJERA SOSA



J. RAUL NAJERA SOSA

5. ING. SALVADOR FERNANDEZ QUIÑONES
C. ARQ. ERICK SALVADOR FERNANDEZ VAZQUEZ



ERICK SALVADOR FERNANDEZ VAZQUEZ